



**Gemeindekanzlei**  
5436 Würenlos

Telefon 056 436 87 20  
Telefax 056 436 87 78  
gemeindekanzlei@wuerenlos.ch

Würenlos, 24. Oktober 2013  
dh

## **Gemeindenachrichten**

### **Stromunterbruch vom Mittwoch, 23. Oktober 2013 in Würenlos**

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Transformatorenstation Bahnhof explodierte bei der Inbetriebnahme der neuen 16-kV-Schaltlage ein Spannungswandler. Die korrekte Auslösung der Schutzeinrichtungen hatte zur Folge, dass am Mittwoch, 23. Oktober 2013, ab 18.00 Uhr die Stromversorgung im Versorgungsgebiet der Gemeinde Würenlos während rund 20 Minuten unterbrochen wurde.

Die Mitarbeitenden der Technischen Betriebe waren vor Ort und konnten durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz die Fehlerstelle schnell freischalten, sodass die Stromversorgung relativ rasch wieder hergestellt werden konnte.


Die genaue Ursache für diesen Zwischenfall ist noch nicht bekannt und wird abgeklärt. Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Für Auskünfte stehen die Technischen Betriebe, Tel. 056 436 87 60 / technischebetriebe@wuerenlos.ch, zur Verfügung. Die Technischen Betriebe bedauern entstandene Unannehmlichkeiten und danken für das Verständnis.



*Mittelspannungszelle mit explodiertem Spannungswandler*

**GEMEINDEKANZLEI WÜRENLOS**  
Der Gemeinbeschreiber

  
Daniel Huggler